

# Checklista

## 1.1 Checklista tillfällig övernattnig

- Brand- och utrymningslarm (alternativt brandvarnare) testat och att det är i funktion?
- Är utrymningsvägarna fria, upplåsta eller lätt öppningsbara utannyckel eller annat redskap?
- Finns det vägledande markeringar (gröna skyltar med vita symboler)?
- Finns släckutrustning på avsedda platser och i rätt omfattning? Kontrollera att brandsläckare är plomberad och att manometern är inom grönt område.
- Branddörrar ska fungera. De ska kontrolleras, dörr som står på magnet ska funktionstestat genom att trycka på knappen - dörrar som stängs per automatik ska kontrolleras att de stängs helt och tätt.
- Övernattande personer ska ha fått information om:
  - Utrymningsvägar
  - Brand och utrymningslarm
  - Uppsamlingsplats
  - Släckutrustning
  - Ordningsregler
- Lokaler som inte används är låsta
- Antal övernattnade överensstämmer med lokalens förutsättningar
- Övernattningslokalen är organiserad på ett lämpligt sätt med avseende på placering av sängplatser

